



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА  
г. СПАССКА-ДАЛЬНЕГО  
ул. Покуса, 5,  
г. Спасск-Дальний, 692246

Входящий № 39  
"20" 04 2018 г.

Директору КГБУСО «Спасский  
социально реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»

Теличко Н.О.

ул. Молодежная, д. 4а, г. Спасск-Дальний

14.04.18 № 7-5-18 /2133а

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего во исполнение поручения прокуратуры Приморского края от 27.03.2018 № 7/2-14-2018, проведена проверка соблюдения пожарного законодательства, по результатам которой установлено следующее.

В силу требований статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно статье 38 указанного Федерального закона собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам прокурорской проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не произведён планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики (АПС и СОУЭ). (п.61, п.63 ППР в РФ);

2. Складское помещение прачечной не оборудовано установки пожарной автоматики. (Приложение А табл. №А1-А3 СП 05.13130.2009; п. 13.3.16, СП 5.13130.2009; п. 61,63 ППР в РФ);

3. На путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. ( ГОСТ Р 12.2.143-2009);

Подобное положение дел является недопустимым и может привести к несвоевременной локализации и предотвращению пожара, и как следствие травматизму и гибели людей.

ПК № 0030420

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным на них полномочий по исполнению федерального законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных фактов в дальнейшей деятельности учреждения и нуждаются в принципиальной оценке с Вашей стороны с принятием мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим их.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 и 47 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устраниению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О месте, дате и времени рассмотрения указанного представления заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме, для участия в рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в письменной форме в месячный срок.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции

Е.П. Дворянова